



Midlertidig overnatning – driftsjournal

Mølholm Skole

Driftsjournal for: **Mølholm Skole**

Adresse for overnatningssted: **Tankegangen 5, 7100 Vejle**

Bemærk:

- Før overnatning, samt hver dag ved flere overnatninger, skal lokalerne kontrolleres for nedenstående og driftsjournalen udfyldes.
- Alle konstaterede mangler, skal omgående udbedres.

- Flugtveje, flugtvejspassager og friarealer er frie og ryddelige i hele deres bredde
- Der er fri adgang til slangevinder og håndslukningsudstyr
- Redningsåbninger kan åbnes indefra uden brug af nøgle eller særligt værktøj og der er fri og uhindret adgang til redningsåbningerne for personer i rummene
- Selvlukkemekanismen på døre er ikke sat ud af funktion, og dørene er ikke fastholdt i åben stilling ved hjælp af kroge, hasper, kiler el.lign.
- Flugtvejsbelysning lyser klart og tydelig
- Bygningsafsnittene og de individuelle rum benyttes ikke til flere overnattende personer, end rummene er godkendt til
- Der overnatter max. 50 personer i hvert bygningsafsnit (hver brandsektion), som ikke ligger i terrænniveau
- I overnatningsrum, der er **større end 150 m²**, er der:
Mindst to udgangsdøre til, to af hinanden uafhængige flugtveje, helt til terræn i det fri.
Udgangsdørene er placeret i eller umiddelbart ved lokalets modstående ender
- I overnatningsrum på **højst 150 m²**, er der :
 - Udgang direkte til terræn i det fri **eller**
 - Adgang til flugtvejsgang med flugtvej i to modstående retninger med en afstand af højst 30 m til nærmeste udgang (dør til terræn i det fri eller til trapperum). Rum uden udgang direkte til terræn i det fri, har samtidig redningsåbninger for hver påbegyndt 10 sovepladser, med underkant af redningsåbning højst 2,0 m over terræn, **eller**
 - Alternativt er der udført flugtveje indrettet tilsvarende retningslinjerne for rum større end 150 m²



- Der er i bygningsafsnittet enten:
 - Installeret slangevinder, **eller**
 - Alternativt anbragt håndsprøjtebatterier eller trykvandslukkere i overnatningslokaler, eller tilhørende flugtveje (disse er anbragt således, at der fra et vilkårligt punkt i overnatningslokalet er højst 30 m til nærmeste håndslukningsudstyr)
- I flugtvejen eller i selve overnatningslokalerne er der ophængt en brand- og evakueringsinstruks
- De overnattende er orienteret om, at der ikke må ryges, eller bruges åben ild eller varmeplader i overnatningslokalerne og tilhørende flugtveje
- I bygningsafsnittet er der enten etableret:
 - Automatisk varslingsanlæg **eller**
 - Alternativt opsat røgalarmer både i selve overnatningslokalet og i tilhørende flugtveje, hvis lokalene ikke har direkte udgang til det fri. Der er opsat røgalarmer, så der fra et hvert punkt højst er en horisontal afstand på 10 m til den nærmeste og i en højde højst 11 m over gulv. Røgalarmerne er sammenkoblede for hele bygningsafsnittet
 - Alternativt til brug af røgalarmer er der en fast vågen vagt i selve overnatningslokalet, der har mulighed for direkte at aktivere et varslingsanlæg eller på anden sikkerhedsmæssig forsvarlig måde varsle alle i lokalet, f.eks. ved brug af en megafon

NB: Der kan både benyttes røgalarmanlæg med fast strømforsyning og røgalarmer alene med batteridrift
- For overnatninger i rum til **mere end 50 personer** (gymnastiksalen) udleveres oversigtsplan, som viser, at de fornødne flugtvejspassager til udgangsdøre ikke spærres af sovepladser, inventar, bagage m.m.
- I bygningsafsnit med **mere end 150 sovepladser** er der en fast, vågen vagt, som er instrueret i, at skulle foretage runderinger.
To eller flere bygningsafsnit med fælles flugtveje betragtes i denne sammenhæng som et bygningsafsnit

Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden:

Dato: _____

Klokkeslæt: _____

Underskrift: _____